Паспорт качества
№ 1081Н от 21 апреля 2016 г.

Наименование продукта: **Керосин для технических целей, марка КТ-1**

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Наименование испытательной лаборатории, адрес: Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, промзона

Нормативный документ на продукт: СТО 11605031-010-2007 (с изменениями № 1-8)

Нормативный документ на метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012

Данная продукция была изготовлена на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001:2008 №15.1511.026 действует до 15.09.2018

Номер партии: 25

Дата изготовления: 21 апреля 2016 г.
Дата, время отбора: 21.04.2016 16:00:00
Дата испытания: 21 апреля 2016 г.

Место отбора: Т0001 Титул 046

Количество, т: 4 442,292
Объем, м³: 5 582,171
Уровень взлива, см: 1 000,9
Температура, °С: 12,0
Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,7902

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Фракционный состав - 10 % перегоняется при температуре* - 90 % перегоняется при температуре**	°С	 не ниже 110 не выше 210	 161 195	ГОСТ 2177 метод А
2	Кислотность	мг КОН на 100 см³ керосина	не более 0,5	0,1	ГОСТ 5985
3	Зольность	%	не более 0,003	соответствует	ГОСТ 1461
4	Концентрация фактических смол	мг на 100 см³ керосина	не более 12	соответствует	ГОСТ 8489
5	Массовая доля серы	%	не более 0,12	менее 0,0017	ASTM D 4294
6	Испытания на медной пластинке	-	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 6321
7	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307
8	Содержание механических примесей	-	отсутствие	отсутствие	п. 9.2 СТО 11605031-010-2007
9	Содержание воды	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477
10	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле	°С	не ниже 38	41	ГОСТ 6356
11	Плотность при 15 °С***	кг/м³	не более 823,5	793,5	ГОСТ Р 51069
12	Плотность при 20 °С****	кг/м³	не нормируется	790,2	ГОСТ 3900

Примечание.
* в соответствии с изменением № 8 СТО 1605031-010-2007
** в соответствии с изменением № 8 СТО 1605031-010-2007
*** не является браковочной
**** определяется периодически для товарно-транспортных операций

Код ОКП: 02 5129 0101

Заключение: керосин для технических целей марка КТ-1 соответствует СТО 11605031-010-2007 (с изменениями № 1-8, с примечанием 1)

Сертификат соответствия продукции: № РОСС RU.АЯ54.Н18415, срок действия с 11.02.2016г. по 10.02.2019г.

Дополнительная информация: 1. Содержание серы (по письму № 8725 от 08.08.2014г.) по ASTM D 2622, мг/кг: 0,6

Инженер-химик испытательной лаборатории нефтепродуктов: _____ Тимурова А.Ф.

Паспорт качества распечатал: _____ Гилазова Л.З.